

平成 28 年 5 月 2 日
三友プラントサービス株式会社

第一工場の第一保管場での火災について（第四報）
原因と再発防止策のご報告

平成 28 年 3 月 11 日午後 5 時 48 分に発生した当社の第一工場の第一保管場の火災の原因につきましては、警察、消防の各ご当局のご指導の下で究明して参りました。この度関係当局に下記の通りであることを報告いたしました。再発防止策と併せてご報告致します。

この火災により周辺の方々にご迷惑とご心配をおかけしたことに對して改めて深くお詫び申し上げます。

下記再発防止策を徹底することは勿論ですが、今般の火災を深刻に受け止め、業務全体を見直し、「環境と資源を守る」企業として安全第一に確実な処理を徹底して参ります。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

記

1. 火災原因

火災原因は、種類別に一時保管するべき 2 種類の廃棄物を同一容器に保管したことによる廃棄物同士の接触混合反応によるものとみられます。

2. 再発防止策

保管について他の廃棄物との接触混合反応を避けるため、廃棄物毎に保管することとし、作業手順の見直しや教育訓練を実施し再度社員に周知徹底いたします。

以上